## EDIFICIO IPM – NAVATA A

- Quadro E. Gru a Bandiera 3 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-3
- Quadro E. Gru a Bandiera 1 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-1
- Carroponte 01 Processo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW001
- Quadro E. Gru a Bandiera 2 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-2
- Quadro E. Gru a Bandiera 4 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-4
- Carroponte 02 Buffer — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW002
- Quadro E. Movimentazione Navata A — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 59 — QE-MOV-1
- Quadro E. Servizio Navata A — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 41, 7 — QE-S-N1
  - TORRINO
  - DESTRATIFICATORE
  - ARIA COMPRESSA
  - CALDAIE VAPORE
  - POMPA BETONAGGIO
  - IDROPULITRICI
  - AEROTERMI
  - RAFFRESCATORE EVAPORATORE
  - FM
  - ILLUMINAZIONE
  - ILLUMINAZIONE

## EDIFICIO IPM – NAVATA B

- Quadro E. Gru a Bandiera 7 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-7
- Quadro E. Gru a Bandiera 5 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-5
- Carroponte 03 Processo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW017
- Quadro E. Gru a Bandiera 6 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-6
- Quadro E. Gru a Bandiera 8 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-8
- SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW018
- Quadro E. Movimentazione Navata B — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 59 — QE-MOV-2
- Quadro E. Servizio Navata B — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 31, 7 — QE-S-N2
  - TORRINO
  - DESTRATIFICATORE
  - POMPA BETONAGGIO
  - IDROPULITRICI
  - AEROTERMI
  - RAFFRESCATORE EVAPORATORE
  - FM
  - ILLUMINAZIONE
  - ILLUMINAZIONE

## EDIFICIO IPM – NAVATA C

- Quadro E. Gru a Bandiera 11 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-11
- Quadro E. Gru a Bandiera 9 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-9
- Carroponte 05 Processo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW021
- Quadro E. Gru a Bandiera 12 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-12
- Quadro E. Gru a Bandiera 10 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-10
- Carroponte 06 Buffer — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW022
- Quadro E. Movimentazione Navata C — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 59 — QE-MOV-3
- Quadro E. Servizio Navata C — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 31, 7 — QE-S-N3
  - TORRINO
  - DESTRATIFICATORE
  - POMPA BETONAGGIO
  - IDROPULITRICI
  - AEROTERMI
  - RAFFRESCATORE EVAPORATORE
  - FM
  - ILLUMINAZIONE
  - ILLUMINAZIONE

## EDIFICIO IPM – NAVATA D

- Quadro E. Gru a Bandiera 15 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-15
- Quadro E. Gru a Bandiera 13 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-13
- Carroponte 07 Processo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW025
- Quadro E. Gru a Bandiera 16 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-16
- Quadro E. Gru a Bandiera 14 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 3 — QE-GRU-14
- Carroponte 08 Buffer — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 40 — QE-DW026
- Quadro E. Movimentazione Navata D — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 59 — QE-MOV-4
- Quadro E. Servizio Navata D — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 102, 7 — QE-S-N4
  - TORRINO
  - DESTRATIFICATORE
  - ARIA COMPRESSA
  - CALDAIE VAPORE
  - POMPA BETONAGGIO
  - IDROPULITRICI
  - AEROTERMI
  - RAFFRESCATORE EVAPORATORE
  - FM
  - ILLUMINAZIONE
  - ILLUMINAZIONE

## LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| ——— | LINEA NORMALE | —·— | LINEA ININTERROMPIBILE |
| – – – – | LINEA EMERGENZA | | |

## EDIFICIO OFFICINA STOCCAGGIO MP

- Quadro E. Carica Batterie 04 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 28 — QE-CB4
- Quadro E. Carica Batterie 03 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 28 — QE-CB3
- Quadro E. Carica Batterie 02 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 28 — QE-CB2
- Quadro E. Carica Batterie 01 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 28 — QE-CB1
- Quadro E. Servizi officina magazzino MP — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 93.5 — QE-MSO

## EDIFICIO MAGAZZINO STOCCAGGIO MP

- Quadro E. Servizi Magazzino Stoccaggio MP — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 27.5, 7 — QE-S-MS
- Quadro E. Servizi uffici Accettazione Magazzino MP — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, I — POTENZA ASSORBITA (kW): 2, 2.1 — QE-MSU

## STAZIONE DI BETONAGGIO

- Quadro E. Servizi Stazione Betonaggio 01 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 15.2 — QE-S-B1
- Quadro E. Impianto Betonaggio 01 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 175 — QE-DW031
- Quadro E. Servizi Stazione Betonaggio 02 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 15.2 — QE-S-B2
- Quadro E. Impianto Betonaggio 02 — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 175 — QE-DW032
- Quadro E. Impianto Lavaggio Processo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N — POTENZA ASSORBITA (kW): 18 — QE-ILP

## SALA QUADRI

- Quadro E. Generale IPM — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, E — POTENZA ASSORBITA (kW): 802, 52.5 — QG-IPM
  - ALIMENTAZIONE NORMALE
  - ALIMENTAZIONE EMERGENZA
- Gruppo di Continuità 1 (UPS) Pn=30 kVA — UPS
- Quadro E. Generale ininterrompibile — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: I — POTENZA ASSORBITA (kW): 17.5 — QE-GEN-SI
  - ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO
  - ALIMENTAZIONE PMSC
- Quadro E. Sala Quadri — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, I — POTENZA ASSORBITA (kW): 6.8, 2.1 — QE-S-SQ
  - FM
  - LUCE
  - FM
  - RISERVA
- Quadro E. Servizio Uffici — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, I — POTENZA ASSORBITA (kW): 4.4, 2.1 — QE-S-U
  - FM
  - LUCE
  - FM
  - RISERVA
- Quadro E. Servizio Laboratori — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, I — POTENZA ASSORBITA (kW): 13.5, 2.1 — QE-S-LAB
  - FM
  - LUCE
  - FM
  - RISERVA
- Quadro E. Sistema di Controllo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: I1, I2 — POTENZA ASSORBITA (kW): —, — — QE-SC
- Quadro E. Servizi Sala Controllo — SEZIONE DI ALIMENTAZIONE: N, I — POTENZA ASSORBITA (kW): 7.4, 2.1 — QE-S-SC
  - FM
  - LUCE
  - FM
  - RISERVA

UFFICI

LABORATORI

SALA CONTROLLO

deposito nazionale
Scriviamo insieme un futuro più sicuro

| REV. Rev. | DATA Date | DESCRIZIONE DELLA REV. Revision description | INCARICATO Prepared by | COLLABORAZIONI Cooperations | VERIFICA Checked out by | APPROVATO DENEGATO/RISERVATO Approved by | AUTORIZZATO DA Issued by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 22/06/2015 | | | | | | |

SOGIN

PROGETTO Project: Deposito Nazionale DN - Deposito

TITOLO Title: Impianto Produzione Moduli - Schema elettrico generale

ESITO SORVEGLIANZA Employer review
- ☒ POSITIVO Approved
- ☐ NEGATIVO Not approved
- ☐ COME CORRETTO Revised
- ☐ PER INFORMAZIONE For information only

| STRUTTURA RICHIEDENTE Division applicant | Dis. N. Dwg N. | LIVELLO Level |
|---|---|---|
| | DN DN 00118 | – |

| SCALA Scale | TIPO EL. Dwg. type | SISTEMA System | FOGLIO Sheet | DI Of |
|---|---|---|---|---|
| varie | DS | DEN | 1 | 1 |

| FORMATO Size | SOSTITUISCE IL Replaces dwg no. | SOSTITUITO DAL Replaced by dwg no. | FILES Files: ☐ SI ☐ NO |
|---|---|---|---|
| A0 | | | |

IL PRESENTE ELABORATO, E' DI PROPRIETA' DI SOGIN S.P.A. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PRODURRE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA SOGIN S.P.A.
This document is the property of SOGIN S.P.A.. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information, without previous written consent of SOGIN S.P.A.